

ENERGINØGLEN
Januar 2011- December 2011



Ejer: E/F Faksegade 13/ Odensegade 17
Afdeling: Faksegade 13/ Odensegade 17, E/F
Faksegade 13 - BBR 135292

Anlægsnr: 100541
Dato: 10-01-2012

E/F Faksegade 13/ Odensegade 17
Odensegade 17, 1.th.


Varmemester: Lise Malinovskoy
Energikonsulent : Energirådgiver

2100 København Ø


Varmeforsyning Fjernvarme MWh

	Normal månedens budget	Korrigeret budget	Aflæst forbrug	Besparelse (-Merforbrug) MWh	Pct	Gn.snit afkøling grad C
Jan	41,59					
Feb	39,37					
Mar	36,56					
Apr	27,63					
Maj	17,10					
Jun	10,66					
Jul	8,24					
Aug	7,97					
Sep	12,87					
Okt	20,66					
Nov	29,65	26,02	26,00	0,02	0,1%	94,0
Dec	37,70	32,20	34,00	-1,80	- 5,6%	44,4
Perioden	67,35	58,22	60,00	-1,78	-3,1%	57,5
Prognose	290,00	280,87	282,65		-0,6%	
kWh/m²	90,43	87,58	88,14			


Varmeforbrug



Varme prognose



Årsafkøling



Bemærkninger

ES-NOTE: Alle søjler angiver det samlede forbrug/ budget for varme og varmt vand.
Blå søjle angiver normalmånedsbudget, svarende til budgetteret forbrug såfremt måneden var normal kold/ varm.
Brun søjle angiver det korrigerede budget, hvor der er taget højde for hvor kold/ varm måneden var.
Grøn søjle angiver det faktiske forbrug. Aflæsning foretaget ± 3-5 dage ved månedskift.
Besparelse/ Merforbrug fremkommer ved at sammenligne brun og grøn søjle.
Hvis Fjv-Årsafkølingen er mindre end værkets krav vil det normalt medføre en økonomisk straf.
Hvis Fjv-Årsafkølingen er højere end kravet vil det normalt medføre en økonomisk bonus.
EJD-NOTE: Abonn. opstart ultimo 2011. KE Bonus/Gebyr for afk.: kr. 5,18 x Årsforbrug i MWh x (årsafkøling - krav pt. 34°) = ± Gebyr.

Kontaktperson: J.Mylliin/ Fl.H.Jørgensen E-mail: mylliin@mylliin.dk
Mylliin Energi Consult ApS
Nordre Fasanvej 31

2000 Frederiksberg

Telefon: 38 87 49 00
Fax: 38 33 57 33